

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-KR.ПБ05.В.02863
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668282
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ЛГ Хаусис РУС». Адрес: 125047, г. Москва, 4-ый Лесной переулок, д.4, 8 этаж.
(наименование и место-нахождение заявителя) ОГРН: 5087746669577. Телефон (495) 663-39-58, факс (495) 663-39-59.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «LG Hausys Ltd.», Республика Корея. Адрес: 150, Songjeong-dong, Hungduk-gu,
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Cheongju City, Chungbuk, 361-721, Korea, Republic Of. Телефон +82 43 261 7522, факс +82 43 261 7169.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели отделочные из искусственного камня на основе акриловых смол торговой марки NI-MACS (толщина 6÷12 мм, плотность 1,6÷1,75 г/см³). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 1479

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям: группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (малоопасные).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6810 19 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М03623-ТР от 16.07.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.,
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 4079-ао от 11.06.2012 г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.07.2012 по 17.07.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) Г.С. Габриэлян
подпись, инициалы, фамилия